



**Прокуратура  
Российской Федерации  
Прокуратура  
Чеченской Республики  
Прокуратура  
Урус-Мартановского района**  
ул. Татарская, 1, г. Урус-Мартан,  
Чеченская Республика, 366500

Директору МБОУ  
«СОШ № 2 с.Гойты»

Кукаеву А.У.

03.03.2017 № 22-18-2017

## **ПРЕДСТАВЛЕНИЕ**

об устранении нарушений законодательства  
о противодействии терроризму пожарной безопасности

Прокуратурой района в марте 2017 года в рамках исполнения протокольного поручения межведомственной рабочей группы от 15.12.2016 проведена проверка исполнения законодательства о пожарной безопасности и противодействия терроризму в МБОУ «СОШ №2 с.Гойты» (далее - МБОУ), в ходе которой выявлены нарушения требований действующего законодательства.

Так, в соответствии со ст. 3 Федерального закона РФ № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» от 21.12.1994 № 69-ФЗ (далее – Федеральный закон № 69) основными элементами системы обеспечения пожарной безопасности являются органы государственной власти, органы местного самоуправления, организации, физические и юридические лица, принимающие участие в обеспечении пожарной безопасности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Согласно ст. 2 Федерального закона № 35-ФЗ от 06.03.2006 «О противодействии терроризму», основными принципами противодействия терроризму, в том числе являются обеспечение и защита основных прав и свобод человека и гражданина, законность приоритет защиты прав и законных интересов лиц, подвергающихся террористической опасности, минимизация и (или) ликвидация последствий проявлений терроризма, соразмерность мер противодействия терроризму степени террористической опасности.

В силу ст. 37 Федерального закона № 69, руководители организаций обязаны соблюдать требования пожарной безопасности, разрабатывать и осуществлять меры по обеспечению пожарной безопасности; проводить противопожарную пропаганду, а также обучать своих работников мерам пожарной безопасности, содержать в исправном состоянии системы и средства противопожарной защиты, включая первичные средства тушения пожаров, не допускать их использования не по назначению.

Руководители организаций осуществляют непосредственное руководство системой пожарной безопасности в пределах своей компетенции на подведомственных объектах и несут персональную ответственность за соблюдение требований пожарной безопасности.

АА № 000580

Согласно п. 2 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390 (далее – ППР в РФ) установлено, что в отношении каждого объекта (за исключением индивидуальных жилых домов) руководителем организации (индивидуальным предпринимателем), в пользовании которой на праве собственности или на ином законном основании находятся объекты (далее - руководитель организации), утверждается инструкция о мерах пожарной безопасности в соответствии с требованиями, установленными разделом XVIII настоящих Правил, в том числе отдельно для каждого пожаровзрывоопасного и пожароопасного помещения производственного и складского назначения.

В соответствии с п. 478 ППР в РФ руководитель организации обеспечивает наличие и исправность огнетушителей, периодичность их осмотра и проверки, а также своевременную перезарядку огнетушителей.

Пунктом 6 ППР в РФ оговорено, что в складских, производственных, административных и общественных помещениях, местах открытого хранения веществ и материалов, а также размещения технологических установок руководитель организации обеспечивает наличие табличек с номером телефона для вызова пожарной охраны.

Результатами проверки в деятельности МБОУ выявлены нарушения требований пожарной безопасности, в частности:

- не разработана и не утверждена инструкция о мерах пожарной безопасности на объекте (п2 ППР в РФ);

- не обеспечено наличие и исправность огнетушителей, периодичность их осмотра и проверки, а также своевременную перезарядку огнетушителей (п. 478 ППР в РФ);

- не обеспечено наличие табличек с номером телефона для вызова пожарной охраны (п.6 ППР в РФ).

Вышеперечисленные недостатки нарушают требования законодательства о противопожарной безопасности, в результате чего может быть причинен вред жизни и здоровью обучающихся, а также способствовать к возникновению пожароопасной обстановки, и совершению террористического акта.

Более того, указанное обстоятельство явилось основанием для возбуждения в отношении директора Школы дела об административном правонарушении, предусмотренном ст. 20.4 КоАП РФ.

Выявленные нарушения стали возможными вследствие ненадлежащего исполнения должностными лицами МБОУ своих должностных обязанностей, а также отсутствием надлежащего контроля со стороны руководства за соблюдением подчиненными норм действующего законодательства.

В целях профилактики этих и других правонарушений руководству МБОУ необходимо принять исчерпывающие комплекс мер для их устранения и недопущения впредь.

На основании изложенного, руководствуясь ч. 3 ст. 7 и ст. 24 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации»,

## ТРЕБУЮ:

1. Безотлагательно рассмотреть настоящее представление с участием представителя прокуратуры района и принять действенные меры к устранению выявленных нарушений законов, их причин и условий, им способствующих.

2. Разработать и утвердить инструкцию о мерах пожарной безопасности на объекте.

3. Обеспечить наличие и исправность огнетушителей, периодичность их осмотра и проверки, а также своевременную перезарядку огнетушителей.

4. Обеспечить наличие табличек с номером телефона для вызова пожарной охраны.

5. По выявленным нарушениям провести служебную проверку, по результатам которой решить вопрос о привлечении к адекватной дисциплинарной ответственности ответственных работников школы, виновность которых в допущении изложенных нарушений будет установлена результатами служебной проверки.

6. О результатах рассмотрения настоящего представления и принятых мерах сообщить в прокуратуру района в письменной форме в течение месячного срока со дня внесения акта прокурорского реагирования, с приложением к ответу копии приказа о наказании виновного лица.

Заместитель прокурора района

юрист 1 класса



М.З. Залзаев